


Typický řez trasou



LEGENDA



svítidlo LED, 46W 4124lm, 3000K, stožár 8m
trasa kabelu

NOVÝ SVĚTELNÝ BOD
SVÍTIDLO SAPHIR1
NAV-T 70W
BEZPATICOVÝ
TRÍSTUPŇOVÝ STOŽÁR

POUZDRO STOŽÁRU 8-10M

ODRANĚNÝ STOŽÁR UPEVNĚN
ZAKLADNÍM A
ZAPÍSKOVANÍM
KRYTÍ BETONOVÁ DESKA
DŘEVĚNÝ KLIN
PVC TRUBKA Ø 160mm
PVC TRUBKA Ø 40mm S
KABELNÍM VÍD
KABEL VO
ZAPÍSKOVANÍM
PVC TRUBKA Ø 300mm
GEODINNÍ PŘÍDĚLNÍK
STOŽÁR S PŘÍDĚLNÍK
PŘÍPRAVENNÉ OTVORY PRO
KABELY
BETONOVÝ ZKLAD

V NEVYZNAČENÝCH PROSTORÁCH PROSTŘEDÍ AA7, AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

PROUD. SOUSTAVA: 3 + PEN 50 Hz 230/400 V TN - C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH ZVÝŠENÁ DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



INVESTOR : Vězeňská služba České republiky			E - PROJEKT	
VEDOUČÍ PROJEKTANT :				
ODPOV. PROJEKTANT OBJEKTU	ODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI:	elektro	IČO 12593583 Ing. Miroslav Fiala 602 25 32 10	
			FORMÁT	
Rýnovice – provedení projektové dokumentace pro opravu VO v nestřežené části Věznice Rýnovice			DATUM	03/2019
			ÚČEL	DZS
			MĚŘÍTKO	1:500
Disposice VO - psinec			ČÍSLO VÝKRESU	02