



Typický řez trasou B - B



LEGENDA



svítidlo LED, 46W 4124lm, 3000K
trasa kabelu

V NEVYZNAČENÝCH PROSTORÁCH PROSTŘEDÍ AA7, AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ2, AR1, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

PROUD. SOUSTAVA: 3 + PEN 50 Hz 230/400 V TN - C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

VE VYZNAČENÝCH MÍSTECH ZVÝŠENÁ DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM



INVESTOR : Vězeňská služba České republiky, věrnice Rýnovice			E - PROJEKT	
VEDOUcí PROJEKTANT :				
ODPOV. PROJEKTANT OBJEKTU	ODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI:	elektro	IČO 12593583 Ing. Miroslav Fiala 602 25 32 10	
	Ing. Miroslav Fiala	<i>Fiala M</i>		
Rýnovice - provedení projektové dokumentace pro opravu VO v nestřežené části Věznice Rýnovice			FORMÁT	
			DATUM	03/2019
Disposice VO - příjezdová komunikace			ÚČEL	DZS
			MĚŘÍTKO	1:500
			ČÍSLO VÝKRESU	01b